

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-BY.AG17.B.03489 ТР 0821590  
(номер сертификата соответствия) (учетный номер органа)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Зурфлекс".  
(наименование и место нахождения заявителя)  
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21Б, пом. 6, Республика Беларусь,  
Республика Беларусь. Телефон + 375 17 309-17-59.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Зурфлекс".  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)  
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21Б, пом. 6, Республика Беларусь,  
резидент СЭЗ "Минск", Республика Беларусь. Телефон + 375 17 309-17-59.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ ООО "ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
(наименование и место нахождения органа по сертификации) СООТВЕТСТВИЯ". 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 900, тел. (499)  
678-20-79; E-mail: info@rosstand.ru. ОГРН: 1107746914934. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG17 выдан 26.01.2011г. Федеральным  
агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Шланги гибкие металлические сильфонного типа из  
нержавеющей стали, тип ZURFLEX без покрытия и с  
полимерным покрытием для монтажа бытового и  
промышленного газового оборудования: DN8, DN10, DN12, DN16, DN20,  
DN25, DN32, DN40, DN50, PN 0,4 МПа. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
48 5928

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8307 10 90 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** Технический регламент о безопасности  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого  
продукция проходит сертификацию) РФ от 11.02.2010 N 65

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** протокол сертификационных испытаний № 1848-2/2011-04 от  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 27.04.2011 г. Испытательная лаборатория ООО  
"Межрегиональный центр исследований и испытаний", рег. № РОСС RU.0001.21AB48 от  
27.01.2011, адрес: 123007, Москва, ул. Шенюгина, д.4, стр.2

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов).)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.04.2011 по 27.04.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия *В.А. Новикова* В.А. Новикова  
Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия *Б.С. Мигачев* Б.С. Мигачев

<input type="checkbox"/>	1/2"	<input type="checkbox"/>	М	<input type="checkbox"/>	Г/Г
<input type="checkbox"/>	3/4"				
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Г/Ш

# ПАСПОРТ



**Шланг гибкий гофрированный  
с соединительными элементами  
«Zurflex»**

ТУ BY 191122706.001-2009

**ZURFLEX**

www.zurflex.by

Сделано в Республике Беларусь

Шланг гибкий гофрированный из стали нержавеющей применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым приборам, газоиспользующим установкам, другому газовому оборудованию.

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя

TU BY 191122706.001-2009, № 028088 от 05.02.2010 г.

#### **Технические характеристики.**

Шланг изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 в пластиковой оболочке или без нее с концевой арматурой из стали: гайка-гайка или гайка-штуцер, диаметром 1/2, 3/4, 1 дюйма. Рекомендуемый диапазон рабочих температур: -20 +80 С, максимальная допустимая температура нагрева шланга +400 С, рабочее давление 0,5 МПа.

#### **Требования безопасности:**

- подключение газового оборудования с использованием настоящего шланга должно проводиться квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению данного вида работ;
- подключаемое электрифицированное оборудование должно иметь электрическое заземление.

#### **Руководство по монтажу и эксплуатации:**

- перед началом работ необходимо закрыть кран на спуске внутридомового газопровода и краны газового оборудования, убедиться, что обеспечена естественная вентиляция помещения;
- соединения шланга проводить с использованием уплотнительных материалов, применяемых только в газоснабжении;
- не допускать деформации, натяжения и перекручивания шланга;
- после выполнения монтажных работ проверить герметичность соединений газопровода с использованием средств обнаружения утечек.

#### **Запрещается:**

- устанавливать подводку в местах открытого огня в зонах с высокой температурой, которые могут перегреть или нарушить герметичность соединения.
- использовать шланг в агрессивных средах и чистить агрессивными чистящими средствами.

#### **Гарантийные обязательства.**

Срок эксплуатации шланга составляет не менее 15 лет. Гарантийный срок службы равен 1 году.

Предприятие изготовитель не несет ответственности за неисправность шланга и не гарантирует его работу в случаях:

- нарушения правил транспортировки и хранения;
- нарушения правил эксплуатации;
- при установке шланга лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ;
- при отсутствии отметки о монтаже шланга.

В случае обнаружения неисправности обращаться в торгующую организацию.

#### **Отметка о монтаже:**

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

---

Срок замены шланга:

---

Владелец о правилах эксплуатации проинформирован:

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

000 «Зурфлекс»  
www.zurflex.by